



ООО НПП «Стальэнерго»  
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45«Г»  
Тел./факс (4722) 52-17-20, 52-17-95,  
E-mail: [st@stalenergo.ru](mailto:st@stalenergo.ru)

**БЛОК ВЕНТИЛЯТОРОВ БВ-6-600**

Этикетка  
ЕИУС.468264.002-02 ЭТ

**1 Основные сведения**

Блок вентиляторов БВ-6-600 предназначен для охлаждения активного оборудования, характеризующегося значительными выделениями тепла, путем создания вертикально направленного восходящего воздушного потока.

**2 Технические данные и характеристики**

1.Количество вентиляторов, шт.	6
2.Номинальное напряжение питания от сети переменного тока 50 Гц, В	220
3.Суммарная потребляемая мощность, Вт, не более	180
4.Частота вращения крыльчатки, об./мин.	2600
5.Суммарная производительность, м <sup>3</sup> /час	810
6.Диапазон рабочих температур, °С	от минус 10 до 55
7.Температура вкл./откл. вентиляторов, °С	40/35
8.Габаритные размеры, мм, не более	430 x 420 x 60
9.Масса, кг, не более	6,2

**3 Комплектность**

В комплект поставки входит следующее:

- 1 Блок вентиляторов БВ-6-600 – 1 шт.
- 2 Вилка сетевая (комплектуется при отдельной поставке) – 1 шт.
- 3 Этикетка – 1 экз.
- 4 Комплект крепления (комплектуется при отдельной поставке) – 1 шт.
- 5 Упаковка (при отдельной поставке) – 1 шт.

**4 Гарантии производителя**

Средний срок службы 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня поставки покупателю.

**5 Сведения о приемке**

Блок вентиляторов БВ-6-600 \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с  
заводской номер

обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

**6 Ремонт**

Потребитель при выходе из строя оборудования должен заполнить отрывной талон по ремонту, который вместе с изделием направляется на предприятие – изготовитель.



ООО НПП «Стальэнерго»  
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45«Г»  
Тел./факс (4722) 52-17-20, 52-17-95,  
E-mail: [st@stalenergo.ru](mailto:st@stalenergo.ru)

**БЛОК ВЕНТИЛЯТОРОВ БВ-6-600**

Этикетка  
ЕИУС.468264.002-02 ЭТ

**1 Основные сведения**

Блок вентиляторов БВ-6-600 предназначен для охлаждения активного оборудования, характеризующегося значительными выделениями тепла, путем создания вертикально направленного восходящего воздушного потока.

**2 Технические данные и характеристики**

1.Количество вентиляторов, шт.	6
2.Номинальное напряжение питания от сети переменного тока 50 Гц, В	220
3.Суммарная потребляемая мощность, Вт, не более	180
4.Частота вращения крыльчатки, об./мин.	2600
5.Суммарная производительность, м <sup>3</sup> /час	810
6.Диапазон рабочих температур, °С	от минус 10 до 55
7.Температура вкл./откл. вентиляторов, °С	40/35
8.Габаритные размеры, мм, не более	430 x 420 x 60
9.Масса, кг, не более	6,2

**3 Комплектность**

В комплект поставки входит следующее:

- 1 Блок вентиляторов БВ-6-600 – 1 шт.
- 2 Вилка сетевая (комплектуется при отдельной поставке) – 1 шт.
- 3 Этикетка – 1 экз.
- 4 Комплект крепления (комплектуется при отдельной поставке) – 1 шт.
- 4 Упаковка (при отдельной поставке) – 1 шт.

**4 Гарантии производителя**

Средний срок службы 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня поставки покупателю.

**5 Сведения о приемке**

Блок вентиляторов БВ-6-600 \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с  
заводской номер

обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

**6 Ремонт**

Потребитель при выходе из строя оборудования должен заполнить отрывной талон по ремонту, который вместе с изделием направляется на предприятие – изготовитель.