



ООО НПП «Стальэнерго»
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45«Г»
Тел./факс (4722) 52-17-20, 52-17-95,
E-mail: st@stalenergo.ru

БЛОК ВЕНТИЛЯТОРОВ БВ-7-600

Этикетка
ЕИУС.468264.002-07 ЭТ

1 Основные сведения

Блок вентиляторов БВ-7-600 предназначен для охлаждения активного оборудования, характеризующегося значительными выделениями тепла, путем создания вертикально направленного восходящего воздушного потока.

2 Технические данные и характеристики

1.Количество вентиляторов, шт.	7
2.Номинальное напряжение питания от сети переменного тока 50 Гц, В	220
3.Суммарная потребляемая мощность, Вт, не более	210
4.Частота вращения крыльчатки, об./мин.	2600
5.Суммарная производительность, м ³ /час	945
6.Диапазон рабочих температур, °С	от минус 10 до 55
7.Температура вкл./откл. вентиляторов, °С	40/35
8.Габаритные размеры, мм, не более	430 x 420 x 60
9.Масса, кг, не более	6,2

3 Комплектность

В комплект поставки входит следующее:

- | | |
|---|----------|
| 1 Блок вентиляторов БВ-7-600 | – 1 шт. |
| 2 Вилка сетевая (комплектуется при отдельной поставке) | – 1 шт. |
| 3 Этикетка | – 1 экз. |
| 4 Комплект крепления (комплектуется при отдельной поставке) | – 1 шт. |
| 5 Упаковка (при отдельной поставке) | – 1 шт. |

4 Гарантии производителя

Средний срок службы 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня поставки покупателю.

5 Сведения о приемке

Блок вентиляторов БВ-7-600 _____ изготовлен и принят в соответствии с
заводской номер

обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6 Ремонт

Потребитель при выходе из строя оборудования должен заполнить отрывной талон по ремонту, который вместе с изделием направляется на предприятие – изготовитель.



ООО НПП «Стальэнерго»
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45«Г»
Тел./факс (4722) 52-17-20, 52-17-95,
E-mail: st@stalenergo.ru

БЛОК ВЕНТИЛЯТОРОВ БВ-7-600

Этикетка
ЕИУС.468264.002-07 ЭТ

1 Основные сведения

Блок вентиляторов БВ-7-600 предназначен для охлаждения активного оборудования, характеризующегося значительными выделениями тепла, путем создания вертикально направленного восходящего воздушного потока.

2 Технические данные и характеристики

1.Количество вентиляторов, шт.	7
2.Номинальное напряжение питания от сети переменного тока 50 Гц, В	220
3.Суммарная потребляемая мощность, Вт, не более	210
4.Частота вращения крыльчатки, об./мин.	2600
5.Суммарная производительность, м ³ /час	945
6.Диапазон рабочих температур, °С	от минус 10 до 55
7.Температура вкл./откл. вентиляторов, °С	40/35
8.Габаритные размеры, мм, не более	430 x 420 x 60
9.Масса, кг, не более	6,2

3 Комплектность

В комплект поставки входит следующее:

- | | |
|---|----------|
| 1 Блок вентиляторов БВ-7-600 | – 1 шт. |
| 2 Вилка сетевая (комплектуется при отдельной поставке) | – 1 шт. |
| 3 Этикетка | – 1 экз. |
| 4 Комплект крепления (комплектуется при отдельной поставке) | – 1 шт. |
| 4 Упаковка (при отдельной поставке) | – 1 шт. |

4 Гарантии производителя

Средний срок службы 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня поставки покупателю.

5 Сведения о приемке

Блок вентиляторов БВ-7-600 _____ изготовлен и принят в соответствии с
заводской номер

обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6 Ремонт

Потребитель при выходе из строя оборудования должен заполнить отрывной талон по ремонту, который вместе с изделием направляется на предприятие – изготовитель.